



Rækkeborgvej 4  
9620 Aalestrup



Denne pjece er udarbejdet til hjælp for Dem, hvis uheldet skulle ske. Følg derfor pjecen samt politiets og brandvæsenets anvisninger.

Yderligere oplysninger om politiets planlægning i forbindelse med uheld kan fås ved henvendelse til:

Midt og Vestjyllands Politi tlf. 9610 1448.

Med venlig hilsen

Jens Kaasgaard  
Politidirektør



POLITIDIREKTØREN  
MIDT- og VESTJYLLANDS POLITI  
NØRREPORT 1  
7500 HOLSTEBRO

Information om:

Alarm, Risici og Forholdsregler.

**HVIS**

ALARMEN lyder fra



*Naturgaslageret  
Ll. Torup*

**Energinet/DK's Gaslager i Ll. Torup** er i medfør af Miljøbeskyttelsesloven anmeldt og godkendt som en virksomhed med risikobetonede processer. Det skyldes, at virksomheden arbejder med store mængder naturgas.

## **Hvilke stoffer ?**

Virksomheden modtager, opbevarer og leverer naturgas. Naturgassen er luftformig ( lettere end luft ) og opbevares i de underjordiske gaslagre under tryk op til 200 atmosfære.



## **Hvad kan der ske ?**

Det værste tænkelige uheld vil være ukontrolleret udslip af gas med efterfølgende antændelse. En gasbrand kan udvikle stor strålevarme og kan brede sig til andre dele af anlægget. Strålevarmen vil også kunne antænde bevoksning og afgrøder, der grænser op til anlæggets hegn.

Gasudslip på anlægget, der kan medføre fare for dette, vil medføre kraftig støj, uanset om gassen antændes eller ej. Det bemærkes, at kontrolleret *afblæsning* af gas på anlægget også vil medføre støj i betydelig omfang.

I sådanne tilfælde følges instruksen i brochurens afsnit: ”*Hvad gør De, hvis alarmen lyder ?*”.

Hvis støjen vedvarer kontakt **Politiet tlf. 114** eller **Energinet/DK tlf. 8030 1045**.

## **Sådan virker beredskabet.**

Virksomheden har truffet interne foranstaltninger til at opdage, afværge og imødegå farer. Disse foranstaltninger består i lukning for gassen og afspærring af dele af installationerne samt udluftning af gas i rørsystemet gennem skorstenene. Dette kan give en kortvarig kraftig støj, men er ikke farlig.

Virksomheden er døgnbetjent gennem overvåget.

Der er i samarbejde med politi og brandvæsen udarbejdet planer for indsats, hvis uheld skulle indtræffe.

Politiet og brandvæsen vil således blive alarmeret fra virksomheden.

## **Alarmsignaler på anlægget.**

**Gasalarm:** Alarm 3 sek.— pause 3 sek.— alarm 3 sek.— o.s.v.  
Afprøves en gang om måneden.

**Brandalarm:** Alarm 15 sek.— pause 7 sek.— alarm 15 sek.— o.s.v.  
Afprøves en gang om måneden.

**Afblæsning:** 30 sek. —————

## **Hvad gør De, hvis alarmen lyder ?**

Hvis De færdes umiddelbart op til hegn omkring anlæggene, på vejen eller tilstødende marker:

1. Søg bort fra anlægget, så vidt muligt mod vinden.
2. Gå indendørs.
3. Lyt til Radio Midt- og Vestjylland el. Radio Viborg.
4. I tilfælde af synlig røg: Luk døre og vinduer — sluk evt. ventilation.
5. De nærmestboende vil blive kontaktet af politiet, som giver en kort orientering om uheldet og eventuelle forholdsregler.
6. Politiet træffer beslutning om evakuering.
7. Afvent besked om, at faren er forbi.